

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ "
(ФБУ " КРЫМСКИЙ ЦСМ ")

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции
аккредитована Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого
Реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25/03/2015 г.

ул. имени газеты Крымская правда, 61, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295000
тел. (3652) 48-29-65, факс (3652) 48-29-65
E-mail: aic.crimeacsm@mail.ru



" Утверждаю "

Начальник испытательной лаборатории пищевой
и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 0281_26
от 16/03/2020

1. Наименование заказчика, адрес: МУП Джанкойского р-на Республики Крым "Райбытсервис"

Джанкойский р-н, с. Мирновка, ул. Интернациональная, д. 37

2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности

3. Наименование продукции: вода питьевая

4. Дата изготовления: отбор 10.03.2020

5. Размер партии: -

6. Наименование изготовителя продукции: -

7. Место отбора образца, кем отобран образец: артезианская скважина, с. Ударное № 765

образцы отобраны представителем исполнителя

8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01

9. Дата отбора: 10/03/2020

10. Дата поступления: 10/03/2020 , вх. № 1936 от 10.03.2020

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке на проведение испытаний.

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Требования НД на продукцию	Результаты испытаний	Погреш- ность, при P=0,95	Расхождение	
					абсо- лютное	относи- тельное
Водородный показатель, ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	в пределах 6-9	8,0	±0,2		
Массовая концентрация сухого остатка, мг/дм куб.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	не более 1000	3144	±283		
Жесткость воды, °Ж	ГОСТ 31954-2012, п.4	не более 7,0	28,2	±4,2		
Перманганатная окисляемость, мг/дм куб. атомарного кислорода	ГОСТ 23268.12-78	не более 5,0	0,82			2%
Массовая концентрация нефтепродуктов, мг/дм куб.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	не более 0,1	менее 0,005			
Массовая концентрация фенолов, мг/дм куб.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	не более 0,25	менее 0,0005			
Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ), анионоактивные вещества, мг/дм.куб.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	не более 0,5	менее 0,025			
Термотолерантные колиформные бактерии, в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2	отсутств ие	не выявлено			
Общие колиформные бактерии, в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2	отсутств ие	не выявлено			
Общее микробное число, в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	не более 50	2			
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ в 20 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.4	отсутств ие	не выявлено			
Колифаги, БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.5	отсутств ие	не выявлено			
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	не более 2	0			
Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	не более 2	0			
Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012	не более 20	менее 5			
Мутность, ЕМФ (единицы мутности по формазину)	М 01-36-2006	не более 2,6	менее 1			


Дата начала испытаний: 10/03/2020

Дата окончания испытаний:

16/03/2020

Ведущий инженер
Зав. лабораторией
Зам. начальника
Ведущий инженер

Ответственные за испытания и подготовку протокола:



А.В. Коваленко
И.А. Кочкина
Н.П. Киселёва
О.Н. Минкина

Продолжение протокола № 0281_26 от 16/03/2020 г.

Страница 3

Всего страниц 3

ПРОТОКОЛ № 0281_26

1. Наименование заказчика: МУП «Дальневосточное управление жилищно-коммунального хозяйства»
адрес: Хабаровский р-н, г. Маршала, ул. Интернациональная, д. 11
2. Цель проведения испытаний: контроль качества и безопасности
3. Наименование продукции: мажоранты
4. Дата изготовления: апрель 19.07.2020
5. Размер партии:
6. Наименование испытательного учреждения:
7. Место сбора образцов: производство «Садомар» в Удмуртии № 165
адрес: с. Садомар, ул. Интернациональная, д. 165
образцы отобраны при проведении лабораторных исследований
8. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
9. Дата сбора: 10/03/2020
10. Дата исследования: 10/03/2020, вкл. № 1074 от 10.01.2020

Данный протокол составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 17025-2005 (ГОСТ Р 54267-2005) и является неотъемлемой частью протокола испытаний. Протокол испытаний является документом, подтверждающим соответствие продукции требованиям безопасности. Протокол испытаний является документом, подтверждающим соответствие продукции требованиям безопасности. Протокол испытаний является документом, подтверждающим соответствие продукции требованиям безопасности.