

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ "  
( ФБУ " КРЫМСКИЙ ЦСМ " )

Испытательная лаборатория пищевой и промышленной продукции  
аккредитована Федеральной службой по аккредитации  
Аттестат аккредитации RA.RU.21ЛП02

Дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц и в национальную часть Единого  
Реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза 25/03/2015 г.

ул. имени газеты Крымская правда, 61, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295000

тел. (3652) 48-29-65, факс (3652) 48-29-65

E-mail: aic.crimeacsm@mail.ru



" Утверждаю "

Начальник испытательной лаборатории пищевой  
и промышленной продукции

С.В. Костык

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 0263\_11  
от 10/03/2020

- |  |  |
|--|--|
| 1. Наименование заказчика,<br>адрес:             | МУП Джанкойского р-на Республики Крым "Райбытсервис"<br>Джанкойский р-н, с. Мирновка, ул. Интернациональная, д. 37 |
| 2. Цель проведения испытаний:                    | контроль качества и безопасности   |
| 3. Наименование продукции:                       | вода питьевая  |
| 4. Дата изготовления:                            | отбор 04.03.2020   |
| 5. Размер партии:                                | -  |
| 6. Наименование изготовителя<br>продукции:       | -  |
| 7. Место отбора образца,<br>кем отобран образец: | артезианская скважина, с. Антоновка № 998<br>образцы отобраны представителем исполнителя                           |
| 8. НД на продукцию:                              | СанПиН 2.1.4.1074-01   |
| 9. Дата отбора:                                  | 04/03/2020   |
| 10. Дата поступления:                            | 04/03/2020 , вх. № 1826 от 04.03.2020  |

Дополнительные сведения:

- протокол распространяется только на образцы, представленные на испытания;
- этот протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован или распространен как официальный документ, без разрешения испытательной лаборатории пищевой и промышленной продукции;
- сведения о продукции указаны согласно заявке на проведение испытаний.

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наименование показателей	НД на метод испытаний	Требования НД на продукцию	Результаты испытаний	Погреш- ность, при P=0,95	Расход	
					абсо- лютное	от- дель
Водородный показатель, ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	в пределах 6-9	7,9	±0,2		
Массовая концентрация сухого остатка, мг/дм куб.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	не более 1000	856	±77		
Жесткость воды, °Ж	ГОСТ 31954-2012, п.4	не более 7,0	7,0	±1,1		
Перманганатная окисляемость, мг/дм куб. атомарного кислорода	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	не более 5,0	0,65	±0,13		
Массовая концентрация нефтепродуктов, мг/дм куб.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	не более 0,1	менее 0,005			
Массовая концентрация фенолов, мг/дм куб.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	не более 0,25	менее 0,0005			
Массовая концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВ), анионоактивные вещества, мг/дм.куб.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	не более 0,25	менее 0,025			
Термотолерантные колиформные бактерии, в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2	отсутств ие	не выявлено			
Общие колиформные бактерии, в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2	отсутств ие	не выявлено			
Общее микробное число, в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	не более 50	не выявлено			
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ в 20 мл	МУК 4.2.1018-01-п.8.4	отсутств ие	не выявлено			
Колифаги, БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.5	отсутств ие	не выявлено			
Запах, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	не более 2	0			
Привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	не более 2	0			
Цветность, градусы	ГОСТ 31868-2012	не более 20	менее 5			
Мутность, ЕМФ (единицы мутности по формазину)	М 01-36-2006	не более 2,6	менее 1			

Ответственные за испытания и подготовку протокола:

Ведущий инженер  
Зав. лабораторией  
Ведущий инженер  
Зам. начальника

А.В. Коваленко  
И.А. Кочкина  
Л.В. Антонова  
Н.П. Киселёва